

Certificado AENOR de Producto

AENOR Product Certificate



A26/000021

AENOR, Asociación Española de Normalización y Certificación, certifica que / certifies that

RTR ENERGIA, S.L.

Domicilio social / Registered office	PI LA ESTACIÓN, CL GAVILANES, 11 28320 PINTO (Madrid - España)
suministra / supplies	Reactancia de filtrado asociada a condensadores/Filtering reactor associated to capacitors
conforme con / in compliance with	UNE-EN 60076-6:2010 (EN 60076-6:2008)
Referencias / References	Detalladas en el Anexo al Certificado / Specified in Annex to the Certificate
Centro de producción / Production site	CL GAVILANES, 11 28230 PINTO (Madrid - España)
Esquema de certificación / Certification scheme	Este certificado se ha concedido de acuerdo con lo establecido en el Reglamento Particular de Certificación de AENOR RP A26.02. This Certificate has been granted in accordance with the stipulations of AENOR's Specific Rules RP A26.02 .
	Este certificado anula y sustituye al A26/000021, de fecha 2015-02-17 This certificate supersedes A26/000021, dated 2015-02-17
Fecha de emisión / First issued on	2015-02-17
Fecha de modificación / Modified on	2016-05-23
Fecha de expiración / Validity date	2020-02-17

AENOR Asociación Española de Normalización y Certificación

Avelino BRITO
Chief Executive Officer

AENOR

Asociación Española de Normalización y Certificación

Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 902.102.201 - www.aenor.es

Certificado AENOR de Producto

AENOR Product Certificate



A26/000021

Anexo al Certificado

Annex to Certificate

Referencia/Reference	Marca Comercial/Trade Mark	Tipo (monofásica/trifásica)/Type (single-phase/three-phase)	Uso (interior/exterior)/Service (indoor/outdoor)	Potencia reactiva y frecuencia industrial asignadas/Rated reactive power and industrial frequency	Tensión asignada y de aislamiento/Rated and insulating voltages	Inductancia asignada a frecuencia industrial/Rated inductance at industrial frequency	Frecuencia de resonancia asignada/Rated resonance frequency	Clase térmica del aislamiento/Insulation thermal class
RTF0230-0525XXXXXXXX	RTR Energía	Trifásica / three-phase	Interior / indoor	2,5 – 130 kVAr; 50/60 Hz	230 – 525 V-; 4 kV	0,15 – 57,13 mH, 50/60 Hz	Valores típicos / ordinary ratings: 100 – 300 Hz	Clase H / class H

AENOR Asociación Española de Normalización y Certificación

Fecha de emisión / First issued on 2015-02-17
 Fecha de modificación / Modified on 2016-05-23
 Fecha de expiración / Validity date 2020-02-17

AENOR Asociación Española de Normalización y Certificación

Génova, 6. 28004 Madrid. España
 Tel. 902 102 201 – www.aenor.es