



السادة / شركة واركو للهندسة والتجارة

١٨ ش القدس الشريف - المهندسين - الجيزة - ف: ٢٢٠٢٥٢٧٥

تحية طيبة وبعد

بالإشارة إلى كتاب سيادتكم المؤرخ في ٢٠١٧/٧/١٦ بشأن طلب اعتماد مكثف جهد منخفض ٣٥ ك.فار (سعة ١٣٤,٧٣×٣ ميكرو فاراد) - جهد ٥٢٥ فولت & مكثف جهد منخفض قدرة ٢٥ ك.فار (سعة ١٣٧,٠١×٣ ميكرو فاراد) - جهد ٤٤٠ فولت إنتاج شركة RTR الإسبانية.

أشرف بالإحاطة بأن اللجنة المشكلة لمراجعة البيانات الفنية وتقارير الاختبارات النوعية وفحص عينة للمكثف المقدم ومعاينة خط الإنتاج ومعمل الاختبارات بالمصنع قد أعدت تقريرها في هذا الخصوص والذي انتهى إلى قبول شركة واركو للهندسة والتجارة لتوريد مكثف جهد منخفض قدرة ٣٥ ك.فار (سعة ١٣٤,٧٣×٣ ميكرو فاراد) - جهد ٥٢٥ فولت طراز (DWCAP 35Kvar 525 V) صناعة شركة RTR الإسبانية & مكثف جهد منخفض قدرة ٢٥ ك.فار (سعة ١٣٧,٠١×٣ ميكرو فاراد) - جهد ٤٤٠ فولت طراز (DWCAP 25Kvar 440V). إنتاج شركة RTR الإسبانية.

وعلى أن تلتزم شركة واركو للهندسة والتجارة بتحقيق كافة المتطلبات الفنية بكراسة الشروط والمواصفات التي تطرحها شركات الكهرباء التابعة.

علماً بأن هذا الخطاب سارى لمدة عامين من تاريخه

مع مراعاة ضرورة تحديث هذا الخطاب في حالة تعديل المواصفات القياسية العالمية "IEC" أو المواصفات الفنية الموحدة للشركة القابضة لكهرباء مصر " ذات الصلة ".

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ,,,,,,

١٧/٩/٢٠١٦

العضو المتفرغ
لشئون شركات التوزيع

” مهندس / الحسيني الحسيني الفار ”