



## السادة / شركة واركو للهندسة والتجارة

١٨ ش القدس الشريف - المهندسين - الجيزة - ف: ٢٣٠٢٥٢٧٥

### تحية طيبة ..... وبعد

بالإشارة إلى كتاب سيادتكم المؤرخ في ٢٦/٤/٢٠١٧ بشأن طلب اعتماد مكثف جهد منخفض إنتاج شركة RTR الإسبانية.

أتشرف بالإحاطة بأن اللجنة المشكلة لمراجعة البيانات الفنية وتقارير الاختبارات النوعية وفحص عينة للمكثف المقدم ومعاينة خط الإنتاج ومعمل الاختبارات بالمصنع قد أعدت تقريرها في هذا الخصوص والذي انتهى إلى قبول شركة واركو للهندسة والتجارة لتوريد مكثف جهد منخفض قدرة ٢٥ ك.فار (سعة ٩٦,٣×٣ ميكرو فاراد) - جهد ٥٢٥ فولت طراز (DWCAP 25Kvar 525 V) صناعة شركة RTR الإسبانية.

وعلى أن تلتزم شركة واركو للهندسة والتجارة بتحقيق كافة المتطلبات الفنية بكراسة الشروط والمواصفات التي تطرحها شركات الكهرباء التابعة.

### علماً بأن هذا الخطاب سارى لمدة عامين من تاريخه

مع مراعاة ضرورة تحديث هذا الخطاب فى حالة تعديل المواصفات القياسية العالمية "IEC" أو المواصفات الفنية الموحدة للشركة القابضة لكهرباء مصر " ذات الصلة ".

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ,,,,,,

٢٠١٩/٤/٢٦

العضو المتفرغ  
لشئون شركات التوزيع

” مهندس / الحسيني الحسيني الفار ”